

## Beredskabsafdelingens forskrifter for benyttelse af Naturbørnehaven i Karlstrup Nyskov

Ved benyttelse af bygningerne til overnatning, skal nedenstående forskrifter for benyttelse nøje gennemgås og alle punkter afprøves.

**Der må maksimalt overnatte 30 personer inkl. personale i bygningen.**

Det kontrolleres, at de 5 opsatte brandalarmer jf. skitse er i orden. I midten af hver brandalarm sidder en prøveknop, der skal aktiveres 2 – 3 sekunder. Hvis alarmen ikke lyder, er brandalarmen ikke funktionsdygtig.

Vinduerne prøveåbnes. Der må IKKE overnattes, hvis vinduer ikke kan åbnes.

Brandslukningsmateriellets placering kontrolleres efter skitsen.

Være opmærksom på at man skal anmelde overnatningen til brandmyndighederne. Overnatningen kan anmeldes via linket: <http://oesb.dk/midlertidig-overnatning/> - det skal gøres 14 dage inden arrangementets start. Ved overnatning må de indvendige døre ikke holdes åbne.

Ved alle udgange hænger "Flugtplan ved brand", der skal følges i tilfælde af brand. Alle medarbejdere skal straks ved ankomsten orienteres om flugtplanen.

Alle konstaterede fejl og mangler ved brandmateriel, brandalarmer mv. skal straks meddeles til Kultur og Fritid, tlf. 56 18 28 04. Er der konstateret selv mindre fejl ved brandmateriel eller brandalarmer mv.,  
MÅ OVERNATNING IKKE FINDE STED.

Disse forskrifter SKAL følges, og både Kultur og Fritid og Brandmyndigheden er berettiget til uanmeldt at kontrollere, at forskrifterne overholdes. Såfremt det konstateres, at forskrifterne ikke overholdes, SKAL bygningerne forlades omgående.

